



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号/No.: 2023122304116541

认证委托人名称: 博太科防爆设备(上海)有限公司

认证委托人地址: 上海市闵行区浦江高科技园区新骏环路 188 号 7 号楼 101、401

生产者名称: BARTEC F. N. S. R. L.

生产者地址: Via Mario Pagano, 3, CAP-20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Italy

生产企业名称: BARTEC F. N. S. R. L. (L046151)

生产企业地址: Via Mario Pagano, 3, CAP-20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Italy

认证依据标准: GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.3-2021,

GB/T 3836.4-2021, GB/T 3836.9-2021, GB/T 3836.31-2021

产品名称: ES 系列接线、控制箱

系列/型号/规格: ES a b c d e f g h 系列, 防爆标志和电气参数详见附件

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》(CNCA-C23-01: 2019)的要求, 特发此证。

发证日期: 2023 年 04 月 29 日

有效期至: 2025 年 12 月 01 日

此证书的有效性以定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次发证日期: 2020 年 12 月 02 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 或产品客服电话 010-88411888 查询。



方圆标志认证集团

China Quality Mark Certification Group

<http://www.cqm.com.cn>



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附件

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2023122304116541

发证日期: 2023 年 04 月 29 日

型号/规格: ES *a b c d e f g h*, 其中

a 代表外壳材质, 可选代码为: A, X。

b 代表壳体功能, 可选代码为: CS 或空。

c 代表壳体尺寸, 可选代码为: 1313, 1414, 1717, 2212, 2216, 2222, 2614, 3322, 3333, 4433, 4422, 4040, 4936, 5040, 5242, 6020, 6348, 7440。

d 代表不锈钢壳体类型, 可选代码为: A, B。

e 代表短边法兰数量, 可选代码为: 1, 2。

f 代表长边法兰数量, 可选代码为: 1, 2。

g 代表不锈钢壳体盖锁紧方式, 可选代码为: CV, SC 或空。

h 代表铰链安装位置, 可选代码为: C, L。

防爆标志: Ex *d e ia/ib ia ib mb* IIC T6/T5/T4/T3 Gb

Ex *tb* IIC T80°C/T100°C/T135°C/T200°C Db

电气参数: 配置接线端子时最高额定电压1100V, 最高额定电流452A。

配置汇流排时最高额定电压 750V, 最高额定电流 400A。

防护等级: IP66/IP65

Ex 设备的特殊使用条件或 Ex 元件的限定使用条件: 最大使用环境温度: -60°C~+180°C

注: 此附件与证书同时使用时有效。



方圆标志认证集团

China Quality Mark Certification Group

<http://www.cqm.com.cn>